

水質検査結果一覧表（令和7年度）				
検査日	検査件数	不適合件数	不適合率	不適合項目
5月7日（水）	1	0	0%	
5月21日（水）	7	2	29%	一般細菌
6月4日（水）	1	0	0%	
6月18日（水）	5	0	0%	
7月2日（水）	3	2	67%	一般細菌
7月16日（水）	1	0	0%	
8月6日（水）	1	0	0%	
8月20日（水）	3	1	33%	一般細菌
9月3日（水）	1	0	0%	
9月17日（水）	3	0	0%	
10月1日（水）	1	1	100%	一般細菌
10月15日（水）	3	1	33%	一般細菌
10月21日行政検査	4	1	25%	大腸菌
11月5日（水）	1	0	0%	
11月19日（水）	0	0	0%	
12月3日（水）	2	0	0%	
12月17日（水）	2	1	50%	一般細菌
1月7日（水）	2	0	0%	
1月21日（水）	2	0	0%	
2月4日（水）	1	0	0%	
2月18日（水）	2	0	0%	
3月4日（水）	2	0	0%	
3月18日（水）	4	0	0%	
計	52	9	17%	

大腸菌 1 件
一般細菌 8 件