水質検査結果書

採水場所				嘉島町北甘木771番地付近					
試料名				端末採水					
	分析項目	単位	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	–	–	0.0003未満	–	–
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	–	–	0.00005未満	–	–
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	–	–	0.001未満	–	–
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	–	–	0.001未満	–	–
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	–	–	0.001	–	–
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	–	–	0.002未満	–	–
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	–	–	0.004未満	–	–
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	–	–	0.001未満	–	–
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	2.9	–	–	3.0	–	–
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	–	–	0.08未満	–	–
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	–	–	0.1未満	–	–
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	–	–	0.0002未満	–	–
15	1，4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	–	–	0.005未満	–	–
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	–	–	0.004未満	–	–
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	–	–	0.002未満	–	–
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	–	–	0.001未満	–	–
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	–	–	0.001未満	–	–
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000011	–	–	0.00001	–	–
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	–	–	0.001未満	–	–
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	–	–	0.06未満	–	–
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	–	–	0.002未満	–	–
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	–	–	0.006未満	–	–
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	–	–	0.003未満	–	–
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	–	–	0.01未満	–	–
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	–	–	0.001未満	–	–
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	–	–	0.01未満	–	–
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	–	–	0.003未満	–	–
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	–	–	0.003未満	–	–
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	–	–	0.009未満	–	–
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	–	–	0.008未満	–	–
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	–	–	0.1未満	–	–
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	–	–	0.02未満	–	–
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	–	–	0.03未満	–	–
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	–	–	0.1未満	–	–
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.6	–	–	9.8	–	–
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	–	–	0.005未満	–	–
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.9	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	61	–	–	62	–	–
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	170	–	–	160	–	–
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	–	–	0.02未満	–	–
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	–	–	0.000001未満	–	–
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	–	–	0.000001未満	–	–
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005未満	–	–	0.005未満	–	–
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	–	–	0.0005未満	–	–
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
48	PH値	—	5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2
49	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

水質検査結果書

採水場所				嘉島町井寺1256番地2					
試料名				原水					
	分析項目	単位	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	2			4		
2	大腸菌	—	検出されないこと	不検出			不検出		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/Ｌ以下	-			0.0003未満		
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/Ｌ以下	-			0.00005未満		
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/Ｌ以下	-			0.001未満		
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/Ｌ以下	-			0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/Ｌ以下	-			0.001		
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/Ｌ以下	-			0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/Ｌ以下	0.004未満			0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/Ｌ以下	-			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/Ｌ以下	2.9			3.1		
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/Ｌ以下	-			0.08未満		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/Ｌ以下	-			0.1未満		
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/Ｌ以下	-			0.0002未満		
15	1，4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/Ｌ以下	-			0.005未満		
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/Ｌ以下	-			0.004未満		
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/Ｌ以下	-			0.002未満		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/Ｌ以下	-			0.001未満		
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/Ｌ以下	-			0.001未満		
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/Ｌ以下	-			-		
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/Ｌ以下	-			0.001未満		
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/Ｌ以下	-			-		
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/Ｌ以下	-			-		
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/Ｌ以下	-			-		
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/Ｌ以下	-			-		
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/Ｌ以下	-			-		
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/Ｌ以下	-			-		
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/Ｌ以下	-			-		
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/Ｌ以下	-			-		
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/Ｌ以下	-			-		
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/Ｌ以下	-			-		
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/Ｌ以下	-			-		
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/Ｌ以下	-			0.1未満		
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/Ｌ以下	-			0.02未満		
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/Ｌ以下	-			0.03未満		
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/Ｌ以下	-			0.1未満		
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/Ｌ以下	-			9.6		
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/Ｌ以下	-			0.005未満		
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/Ｌ以下	6.8			7.1		
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/Ｌ以下	-			63		
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/Ｌ以下	-			160		
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/Ｌ以下	-			0.02未満		
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/Ｌ以下	-			0.000001未満		
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/Ｌ以下	-			0.000001未満		
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/Ｌ以下	-			0.005未満		
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/Ｌ以下	-			0.0005未満		
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/Ｌ以下	0.1未満			0.1未満		
48	PH値	—	5.8以上8.6以下	7.1			7.2		
49	味	—	異常なし	異常なし			異常なし		
50	臭気	—	異常なし	異常なし			異常なし		
51	色度	度	5度以下	0.5未満			0.5未満		
52	濁度	度	2度以下	0.1未満			0.1未満		